

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EZ/1/IV/2018

na dostawę klimatyzatorów do budynku „A” Centralnego Instytutu Ochrony Pracy -
Państwowego Instytutu Badawczego

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający:

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB):

00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Regon: 000018046, NIP: 525-000-82-70

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 32 szt. klimatyzatorów (jednostek wewnętrznych i zewnętrznych) do budynku „A” CIOP-PIB.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na etapie składania ofert dołączył do formularza ofertowego dokument (np. kartę katalogową), potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym.

Wymagania dotyczące klimatyzatorów:

- 1) Klimatyzator typu SPLIT, składający się z jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej;
- 2) Czynnik chłodzący: R32;
- 3) Zakres temperatur zewnętrznych podczas chłodzenia nie mniejszy niż od -10°C do +43°C;
- 4) Zakres temperatur zewnętrznych podczas grzania nie mniejszy niż od -10°C do +18°C;
- 5) Nominalna wydajność chłodzenia nie mniejsza niż 3,30 kW;
- 6) Nominalna wydajność grzania nie mniejsza niż 3,50 kW;
- 7) Współczynnik efektywności energetycznej w trybie chłodzenia (SEER) nie niższy niż 5,6;
- 8) Współczynnik sezonowej efektywności w trybie grzania (SCOP) nie niższy niż 3,8;
- 9) Poziom mocy akustycznej jednostki wewnętrznej w trybie maksymalnego chłodzenia nie wyższy niż 60dB(A);
- 10) Poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej w trybie maksymalnego chłodzenia nie wyższy niż 65dB(A);
- 11) Klimatyzator wyposażony w sprężarkę rotacyjną;
- 12) Wymiary jednostki wewnętrznej nie większe niż (szer./głęb./wys.) 860/305/220 mm
- 13) Waga jednostki wewnętrznej nie większa niż 9 kg;
- 14) Wymiary jednostki zewnętrznej nie większe niż (szer./głęb./wys.) 780/320/550 mm
- 15) Waga jednostki zewnętrznej nie większa niż 28 kg;

- 16) Sterowanie przy użyciu pilota bezprzewodowego, umożliwiającego co najmniej: regulację temperatury z krokiem nie większym niż 0,5°C, regulację prędkości wentylatora, pracę w trybie automatycznym, pracę w trybie SWING;
- 17) Kolor jednostek wewnętrznych: biały;
- 18) Zasilanie 230V/50Hz;
- 19) Minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy;
- 20) Zamawiający wymaga, aby wszystkie 32 szt. klimatyzatorów były tego samego producenta i typu.

II. KRYTERIUM OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę. Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 100. Pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do poniżej zamieszczonego wzoru:

Liczba punktów =	Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty	X 100
	Cena brutto oferty badanej	

Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach ww. kryteriów. Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.

III. TERMIN REALIZACJI

Termin dostawy klimatyzatorów do budynku „A” CIOP-PIB do 3 tygodni od dnia podpisania umowy.

IV. WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja obejmuje okres co najmniej 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru, po wykonaniu całości zamówienia.

V. WARUNKI ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą wymagane informacje należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, do dnia **19.04.2018r. do godz. 12⁰⁰** :

1) drogą elektroniczną na adres [dogrz@ciop.pl](mailto:dogr@ciop.pl)
lub

2) w formie pisemnej na adres:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
nr pok. 335 - Kancelaria

z dopiskiem na kopercie „Oferta na dostawę klimatyzatorów do budynku „A” CIOP-PIB”.

Informacja o zakończeniu postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej: www.ciop.pl – O Instytucie – Zapytania Ofertowe.

Wszelkie pytania należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy dogrz@ciop.pl lub na nr tel. 22 623-46-18

Integralne części zapytania ofertowego stanowią:

- 1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
- 2) Załącznik nr 2 – Wzór umowy.